

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193 тел. 338-96-06 (код 846) E – mail: gu\_mchs@samtel.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов  
Богатовский и Борский управления надзорной деятельности и профилактической работы**  
446630 Самарская обл., Богатовский р-н, с. Богатое, ул. Павлова 2, тел. 2-14-38 (код 84666)

**Предписание N 18/ 1 /1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Самарской области «Борский государственный техникум»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Богатовский и Борский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области - главного государственного инспектора муниципальных районов Богатовский и Борский по пожарному надзору N 17 от " 01 " марта 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 15 ч. 00 мин. "14" марта 2017 г. по 10 ч. 30 мин. " 09 " апреля 2018 г. проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности – государственным инспектором муниципальных районов Богатовский и Борский по пожарному надзору капитаном внутренней службы Колошевым Дмитрием Сергеевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Борский государственный техникум», по адресу: 446660 Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Ленина, д. 116.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)  
Директор ГБПОУ СО «Борский государственный техникум» - Антимонов Алексей Владимирович  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.	До 20.03.2019 г.	

2.	В здании лабораторно-практической мастерской звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.	п. 3.15 НПБ 104-03 Нормы пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".	До 20.03.2019 г.
3.	Отсутствует резервный источник питания электроприемников системы автоматической пожарной сигнализации.	п. 14.3. НПБ 88-2001 Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования».	До 20.03.2019 г.
4.	Здания охраны, мастерской капитального ремонта, гаража, гаража для тракторов, зернохранилища не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 20.03.2019 г.
5.	Здания охраны, мастерской капитального ремонта, гаража, гаража для тракторов, зернохранилища не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 20.03.2019 г.
6.	В здании лабораторно-практической мастерской система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организаций.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	До 20.03.2019 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленные сроки является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушени

требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

собственники имущества;  
руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов местного самоуправления;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы муниципальных районов Богатовский и Борский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор муниципальных районов Богатовский и Борский по пожарному надзору капитан внутренней службы  
Колошев Дмитрий Сергеевич

  
(подпись)

« 09 » апреля 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

« 09 » апреля 2018 г.

И.о. директора государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Борский государственный техникум» - Беляев Александр Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы)