

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии

Антипов А.В.

(подпись)

"10" февраля

2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта о его доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения

№ 4 от "10" февраля 2021г.

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской
области «Борский государственный техникум» **Общежитие № 1**
(полное юридическое наименование объекта)

446660, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Советская, 28

тел. 8(84667) 2 13 03; факс 8(84667) 2 19 94, e-mail: bgt-borskoe@yandex.ru

Антипов Алексей Владимирович, директор техникума

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной
почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта село Борское

2. Ведомственная принадлежность министрство образования и науки Самарской области,
министрство имущественных отношений Самарской области

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование,
культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание,
транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг 100/150

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее, 3 этажа, базовый материал несущих
конструкций: кирпич, материал лестниц: бетон

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж,
базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов 1 (центральный), 2 (запасных)

8. Год постройки 1973 год

9. Год последней реконструкции 2011

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	350		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Рейсовый автобус № 1 и № 2, КБО		
Наличие переходов на пути следования от остановки	да		
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	да	1	
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	нет	съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	пандусы с уклоном более 8%	нет

Поручни на лестницах		нет	поручни на пандусах	нет
№ помещения по Наименование элемента объекта		Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>

1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии) отсутствует

1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)

Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м		K, O	
Информация об объекте	наличие		K, O, C, G	

1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)

Указатели направления движения	наличие		K, G	
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м		K	
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> = 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м		K	
Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м		C	
Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м		C	
Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м		C	
Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м		C	
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м		K, C, O	
Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м		K, C, O	

	Места отдыха <**>	наличие	K, O		
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	< = 50 м	K, O		
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	K		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	K		
1.4. Открытая лестница отсутствует (не требуется)					
	Ширина лестничных маршей	> = 1,35 м	O, C		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	O, C		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	O, C		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	O, C		
	Ширина приступей	0,35 - 0,4 м	O, C		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м	> = 0,8 - 0,9 м	C		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	O, C		
	Поручни с двух сторон:	наличие	O, C		
	расстояние между поручнями	> = 1,0 м	O, C		
	высота поручней	0,9 м	O		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	O		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	O, C		
1.5. Пандус на рельефе отсутствует (не требуется)					
	Высота подъема одного марша	< = 0,8 м	K		
	Угол уклона	< = 5°	K		
	Поручни с двух сторон:	наличие	K, O		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	K, O		
	на высоте (нижний)	0,7 м	K		

поручень)				
на высоте (верхний поручень)	0,9 м		O	
нетравмирующие завершения поручней	наличие		K, O	
завершающие горизонтальные части поручней	$>= 0,3$ м		K, O	
Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		K	
в верхнем окончании пандуса	$>= 1,5 \times 1,5$ м		K	
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$>= 1,5 \times 1,5$ м		K	
промежуточная площадка на повороте пути движения	$>= 1,5 \times 1,5$ м			
в нижнем окончании пандуса	$>= 1,5 \times 1,5$ м		K	
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		K, O	

2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

2.1. Крыльцо или входная площадка

Высота площадки	м	1,2		
Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$>= 1,4 \times 2$ м или 1,5 x 1,85 м	6,3 x 2,88	O, C	
Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$>= 2,2 \times 2,2$ м	отсутствует	K	установка
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствует	K, O, C	установка
Навес	наличие	наличие	K, O	
Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	отсутствует	K, O, C	установка
Информация об объекте	наличие	отсутствует	Г	установка
Система вызова помощи	наличие	отсутствие	K	установка

2.2. Лестница наружная

	Нескользкое покрытие	наличие	отсутствует	O, C	установка	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	C	установка	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	C	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	C	установка	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	O, C	установка	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	O, C	установка	
	высота поручней	0,9 м		O, C		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		O, C		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м		O, C		
	Разделительные поручни при ширине маршса > = 4 м <**>	наличие	отсутствует	O, C	установка	

2.3. Пандус наружный

Ширина марша	> = 1,0 м	отсутствует	K	установка	
Угол уклона	< = 5°	отсутствует	K	установка	
Высота подъема одного марша (максимальная)	< = 0,8 м	отсутствует	K	установка	
Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	K, O	установка	
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		K, O		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м		K		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м		O		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		K, O		
завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м		K, O		
Площадки на горизонтальном участке пандуса:		отсутствует			
в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м		K		
промежуточная площадка при прямом	> = 1,5 м		K		

	пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)				
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$> = 1,5 \times 1,5$ м		К	
	в нижнем окончании пандуса	$> = 1,5 \times 1,5$ м		К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К, О	
	Нескользкое покрытие	наличие	отсутствует	К, О	установка
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К	Не требуется
	Звуковой маяк у входа <**>	наличие	отсутствует	С	установка
	Световой маяк у входа <**>	наличие	отсутствует	Г	установка

2.4. Тамбур

Габариты (глубина x ширина)	$> = 2,3 \times 1,5$ м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м	1,5 x 1,7	К	реконструкция	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Наличие (Р)	К, О		
Ширина дверного проема	$> = 1,2$ м, при реконструкции - $> = 0,9$ м	1,2	К, О		Не требуется
Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < = 0,028 м	0,05 наружн. 0,15 внутр.	К	реконструкция	
Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует	С		Не требуется

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа отсутствует (не требуется)

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		

на высоте	0,9 м		O, C		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		O, C		
завершающие горизонтальные части поручней	$>= 0,3$ м		O, C		

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа отсутствует

Ширина марша	$>= 1,0$ м		K		
Угол уклона	$<= 5^\circ$		K		
Разворотные площадки внизу, вверху	$>= 1,5 \times 1,5$ м		K		
Поручни с двух сторон:	наличие		K, O		
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		K, O		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м		K		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м		O		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		K		
завершающие горизонтальные части поручней	$>= 0,3$ м		K, O		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		K		
Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		K		
Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
стационарный	наличие		K		
мобильный	наличие		K		

3.3. Коридоры/холлы

Ширина полосы движения	$>= 1,2$ м	1,40	K		
Разворотные площадки	$>= 1,5 \times 1,5$ м	отсутствует	K	установка	
Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$>= 1,0$ м	отсутствует	K, O		Не требуется
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует	K, Г	установка	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	K, Г	установка	
Речевые информаторы и маяки <**>	наличие	отсутствует	C	установка	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <**>	наличие	отсутствует	Г	установка	

	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <**>	наличие	отсутствует	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	установка	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> = 1 на этаж	отсутствует	О	установка	
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> = 1 на этаж	отсутствует	К	установка	
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< = 0,1 м	отсутствует	С	установка	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	О, С	установка	
	Контрастная маркировка дверных проемов <**>	наличие	отсутствует	С	установка	

3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) отсутствуют

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Контрастная маркировка	наличие		С		
Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		
на высоте	0,9 м		О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		

3.5. Пандус внутренний на этаже отсутствует

Ширина марша	> = 1,0 м		К		
Угол уклона	< = 5°		К		
Разворотные площадки внизу, вверху	> = 1,5 x 1,5 м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не	наличие		К		

	менее 0,05 м				
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствует	C	установка
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	C	установка
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	C	установка
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	O, C	установка
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	O, C	установка
	на высоте	0,9 м		O, C	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		O, C	
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	> = 0,3 м		O, C	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствует	C	установка
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <**>	наличие	отсутствует	C	установка
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)		отсутствует		Не требуется
3.7. Лифт пассажирский отсутствует					
Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - > = 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - > = 1,1 x 1,4 м		K	
	ширина дверного проема	при новом строительстве - > = 0,95 м, для действующих объектов - > = 0,8 м		K	
	Зеркало <**>	наличие		K	
	Поручни <**>	наличие		O	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <**>	наличие		Г, С	
	Знак доступности	наличие		K	
	Цифровые	наличие		C	

	контрастные обозначения этажа напротив лифта					
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4.1. Обслуживание через окно/прилавок отсутствует (не требуется)

Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м		К		
Габариты зоны обслуживания (глубина)	> = 1,2 м		К		

Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков

4.2. Обслуживание в комнатах с 13 – по 116

Ширина проема двери	> = 0,9 м	0,8	К	реконструкция	
Высота порога	отсутствие	отсутствует	К, О	не требуется	
Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	
Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
размещение на высоте <**>	< = 1,8 м		К		
высота прописных букв <**>	> = 0,025 м		С		
Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	отсутствует	О	установка	
Зона для кресла-коляски	> = 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К	установка	
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	наличие	К, О		не требуется

Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов

4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет отсутствует (не требуется)

Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> = 1,2 м		К		
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		К		

Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов

4.4. Кабина индивидуального обслуживания № ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) отсутствует

Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м		К		
Место для сидения <**>	наличие		О		

	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <**>	наличие		O		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						

4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) отсутствует

Доля мест для колясочников	> = 2%		K		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м		K		
Доля мест для лиц с нарушением слуха	> = 2		G		
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие		K		

5. Санитарно-бытовые помещения

5.1. Санузел для посетителей

Санузел	наличие	наличие	G, U		
---------	---------	---------	------	--	--

5.2. Санузел для инвалидов

Санузел	наличие	отсутствует	K, O, C	установка	
Знак доступности помещения	наличие	отсутствует	K	установка	
Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	C	установка	
Ширина дверного проема	> = 0,9 м	отсутствует	K, O	установка	
Направление открывания дверей	наружное	отсутствует	K	установка	
Кабины для инвалидов:		отсутствует		установка	
количество кабин	> 1 шт.		K, O		
ширина дверного проема	> = 0,9 м		K, O		
габариты (минимальная глубина)	> = 1,8 м		K, O, C		
габариты (минимальная ширина)	> = 1,65 м		K, O, C		
Унитаз:		отсутствует		установка	
опорные поручни	наличие		K, O		
откидные поручни <**>	наличие		K		
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	> = 0,75 1,2 м		K		
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом	наличие		O		

12 см)					
Раковина:					
высота раковины	0,75 - 0,85 м	Наличие 0,8	K, O		
опорный поручень	наличие	отсутствует	O	установка	
водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	отсутствует	K, O	установка	
водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <**>	наличие	отсутствует	K, O	установка	
зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	> = 1,30 x 0,85 м	отсутствует	K	установка	
рюочки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствует	O	установка	
Зеркало поворотное	наличие	отсутствует	K, O	установка	
Писсуар на высоте от пола	< = 0,4 м или вертикальной формы	отсутствует	K	установка	
Душевые:		наличие		ремонт	
габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> = 0,9 x 1,5 м	отсутствует	K, O	установка	
размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	> = 0,48 x 0,85 м	отсутствует	K, O	установка	
опорный поручень	наличие	отсутствует	K, O	установка	
Система тревожной сигнализации	наличие	отсутствует	K, O, C	установка	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте

Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует	K, O, Г, С	установка	
Надписи:	наличие	отсутствует	K, O, Г, С	установка	
размещение на высоте	> = 1,5 м и < = 4,5 м		K, O, Г, С		
высота прописных букв	> = 0,075 м		K, O, Г, С		
освещенность	наличие		K, O, Г, С		
Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	K, O, Г, С	установка	
размещение на высоте	1,3 - 1,4 м		K, O, Г, С		
высота прописных букв	> = 0,075 м		K, O, Г, С		
освещенность	наличие		K, O, Г, С		

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствует	C	установка	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м		C		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		C		
	на кнопках управления лифта	наличие		C		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		C		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	C, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)	наличие	отсутствует	K	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	C	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	C	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	K, C, O, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	

стационарная	наличие		Г	
переносная	наличие		Г	

7. Выводы

Территория

Заменить калитки, части тротуара.

Установить информацию об объекте, знаки доступности, знак парковочного места для транспорта инвалидов, выполнить разметку. Заменить покрытие, обустроить тротуар, выполнить работы по реконструкции территории. Установить поручни с двух сторон лестницы. Установить контрастную маркировку.

Входная группа

Установить кнопку и переговорное устройство для вызова персонала, бликующие поверхности на информационных вывесках, использовать контрастный цвет шрифта. Установить тактильный указатели. Установить на лестнице поручни с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальными нетравмирующими окончаниями. Выполнить маркировку крайних ступеней. Установить минипандус. Заменить ручку двери на П-образную, установить доводчик с усилием открывания двери не более 500 Нм.,

Пути движения

Установить поручни на лестнице с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальными нетравмирующими окончаниями. Выполнить маркировку крайних ступеней. Установить места отдыха с подлокотниками и спинкой (часть мест). Установить ограждение выступов в зону движения (на высоте от 0,7 до 2,2 м).

Межэтажная лестница


Установить поручни на лестнице с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальными нетравмирующими окончаниями. Выполнить маркировку крайних ступеней.

Зоны обслуживания

Обустроить место обслуживания, удобное для инвалидов на кресле-коляске: стол с высотой столешницы 0,85 м и возможностью подъезда под рабочую поверхность для кресла-коляски. Установить тактильные таблички у дверей кабинетов со стороны ручки на высоте 1,4-1,5 м.

Приложения: 1. _____
 2. _____
 3. _____

Члены комиссии:

Беляев А.А. 
 Исаев М.А. 
 Гаршин В.С. 
 Кудрявкин А.Н. 